



energy to inspire the world

Spett.le

**Provincia di Potenza**

Ufficio Viabilità e Trasporti

Piazza delle Regioni, 52

85100 - Potenza

c.a. Ing. Leonardo Colangelo

PEC: [protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)

Prot.: 831/ROS

Napoli, 25.08.2022

e p.c. Alla

**Snam Rete Gas S.p.A.**

Centro di Tarsia

C/da Ferramonti, 31

87040 – Tarsia (CS)

*Trasmessa mezzo PEC*

Rif. Pratica: SOCC/TAR/22004 – EAM49853

**OGGETTO:** Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, del 01 Dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018 n. 12 e del 28 febbraio 2019 n. 26 - Asse Tematico A - "Interventi Stradali" con risorse FSC 2014/2020 – D.G.R. n. 70 del 30/01.2020 - Progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e/o in interconnessione con l'autostrada del mediterraneo (ex Salerno - Reggio C.) Area Pollino - Lotto C. - S.P. N. 4 "Del Pollino" dal Km 0+000 al Km 9+500" - CUP: H77H20000460001

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 13 del D.L. del 16/07/2020, n° 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" Richiesta revisione parere prot. 786 del 05/08/2022.

**Metanodotto Interferito:** Rotonda – Policoro tratto Rotonda - Episcopia DN 300 75 BAR

Facciamo seguito alla Vostra nota Prot. G.002517/2022-U- del 14 luglio, nonché alla modifica progettuale ricevuta in data 23 agosto 2022 a seguito della rinuncia al preventivo di rivalsa da noi trasmesso in data 08 agosto 2022, per comunicarVi che l'area interessata dalla realizzazione delle opere citate in oggetto, interferenti il nostro impianto, è gravata da regolare servitù di metanodotto, in favore della scrivente, rilasciata con atto notarile registrato e trascritto il quale prevede, tra l'altro, l'obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere e natura come pure fognature e canalizzazioni chiuse alla distanza minima di m 19,50 (diciannove virgola cinquanta) per parte, rispetto all'asse del metanodotto ed a lasciare tale fascia a terreno agrario.

E' opportuno inoltre precisare che il metanodotto emarginato, in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Distretto Sud Occidentale  
Via del Fiumicello, 7  
80142 - Napoli  
Tel. centralino + 39 081-5697111  
Fax 081-5697209

Snam Rete Gas S.p.A.  
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano  
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271  
Partita IVA 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio



Nel citato Decreto Ministeriale sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Atteso quanto sopra, Vi comunichiamo, per quanto di nostra competenza, il nostro Nulla Osta alla realizzazione delle opere a condizione che vengano realizzate come da progetto allegato e che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei Vostri lavori, e comunque con congruo anticipo, vogliate prendere contatti con i nostri uffici di Tarsia, per comunicare la data di inizio degli stessi, per concordare ogni fase dei lavori, nonché il picchettamento delle condotte con la compilazione del relativo verbale sul quale, fra l'altro, dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice;

- Nessun lavoro che comporti scavi e/o movimentazione di terra entro la fascia di sicurezza di m. 19,50 dalla condotta potrà essere intrapreso senza la sottoscrizione da parte Vostra del "verbale dei rischi specifici" rilasciato dal nostro Centro di Tarsia;

- A tal proposito evidenziamo che, tutto il personale operante in cantiere ed in special modo quello addetto ai mezzi di sollevamento e movimento terra, dovrà essere edotto, ai fini della sicurezza, sui rischi derivanti dalle attività svolte in prossimità delle condotte trasportanti gas naturale in pressione;

- Nel corso dei Vostri lavori nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o interventi di qualsiasi genere (ivi compreso l'utilizzo di trivelle, battipali o attrezzature simili) potranno essere effettuati entro la fascia di sicurezza di m. 19,50 dal gasdotto se non concordati con il nostro personale, con il quale dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori";

- Ribadiamo che la profondità della canaletta di scolo delle acque piovane, dovrà essere di 0.50m.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vostri lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente nullo, per quanto concerne le condizioni tecniche di regolamentazione degli attraversamenti e dei parallelismi con il gasdotto in esercizio.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Distinti saluti.

All.: c.s.d.

Timbro e Firma per Accettazione  
Il R.U.P. Ing. Leonardo Colangelo



Business Unit Asset Italia  
Trasporto  
Distretto Sud Occidentale  
Head  
Gianni Piscitelli





