


1. Verifica aeroilluminante_Planimetria livello spalti

Abaco con indicazione area vani e verifica R.I. del LIV 0				
Nome Zona	Area vano (mq)	Superficie finestrata del vano (mq)	Sup. fin. minima da regolamento (mq)	Verifica congruità
ANTI WC	2,02	0,00	0,20	Areaz. forzata
Campo Pallavolo-Basket-Calciotto Palestra	614,27	26,40	61,43	Areaz. forzata
Deposito	4,26	0,63	0,43	VERIFICATO
Infermeria	9,73	0,00	0,97	Areaz. forzata
Locale tecnico	7,52	0,00	0,75	
Scala interna	12,22	0,00	1,22	
Spogliatoio 1	35,46	3,64	3,55	VERIFICATO
Spogliatoio 2	35,57	3,64	3,56	VERIFICATO
Spogliatoio istruttori 1	8,09	1,61	0,81	VERIFICATO
Spogliatoio istruttori 2	8,09	1,61	0,81	VERIFICATO
Via di uscita 1	8,19	0,00	0,82	
Via di uscita 2	8,19	0,00	0,82	
WC	1,80	0,00	0,18	Areaz. forzata
	755,41 m²			

Abaco con indicazione area vani e verifica R.I. del LIV 1				
Nome Zona	Area vano (mq)	Superficie finestrata del vano (mq)	Sup. fin. minima da regolamento (mq)	Verifica congruità
Bagni HP	3,60	0,00	0,43	areaz. forzata
Bagni donne	8,05	0,00	0,81	areaz. forzata
Bagni uomini	8,07	1,54	0,81	VERIFICATO
Deposito	6,95	0,91	0,70	VERIFICATO
Scala interna	16,80	0,63	2,02	
Spalti	53,83	0,00	6,46	
Via di uscita 3	8,42	0,00	1,01	
Via di uscita 4	10,17	0,00	1,22	
Zona servizi	29,50	0,00	4,78	
	145,39 m²			



0. Verifica aeroilluminante_Planimetria livello palestra



PROVINCIA
DI
POTENZA


PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO
Piazza Mario Pagano - 85100 Potenza

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrico Spera

FINANZIAMENTO: **P.N.R.R.** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 4 – Istruzione e Ricerca
– Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido
alle università – Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

INCARICO: Progettazione definitiva/esecutiva, compresa la relazione geologica e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riguardante la
“**Realizzazione della Palestra dell'istituto “Nitti-Da Vinci-Falcone”** di Potenza
(Cod.edificio 0760630518) - CUP H35E22000120006



N° ELABORATO:		DESCRIZIONE ELABORATO:		SCALA:			
ARC.16		Verifica Aeroilluminante RI		1:100			
PROGETTISTA INCARICATO:		<div><div>Società di ingegneria 3DLife srl Viale del Seminario maggiore 35 85100 Potenza P.Iva: 01654040763 email: ingegneria@3dlife.it</div></div>		<div><div>IAF: 34, 29 ISO 9001</div></div>		<div></div>	